



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE

n. 35 del 04/06/2026

OGGETTO:

P.N.R.R. M2C4.2.1b – Nuovi interventi lavori di messa in sicurezza del tratto fivico del Torrente Argentina a valle del Ponte della Via Aurelia nei Comuni di Riva Ligure e Taggia- Lotto I – secondo stralcio – Ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla riparazione della condotta fognaria in Argine Destro

IL SINDACO

VISTA la nota della Società Rivieracqua prot. n. 26/G/26268 del 03.06.2026 acclarata al prot. dell'Ente al n. 17482 del 03.06.2026, con la quale si informano i Sindaci del Comune di Taggia e del Comune di Riva Ligure in merito al cedimento della condotta fognaria in sponda destra del Torrente Argentina, a seguito delle interferenze causate dai lavori di realizzazione del nuovo ponte, con il conseguente sversamento di liquami alla foce del torrente;

RICHIAMATA la comunicazione prot. N. 17579 del 3.6.2026 con la quale il Responsabile del Servizio Ambiente-Demanio diffida la Società Rivieracqua e la Regione Liguria – Sezione Difesa del Suolo a concludere quanto prima e comunque non oltre 24 ore le operazioni di ripristino della funzionalità della condotta, al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio di fognatura e depurazione;

VISTA la comunicazione del Regione Liguria – Difesa del Suolo del 3.6.2026 prot. N. 268833 con la quale è stato disposto all'impresa appaltatrice e al Direttore dei Lavori di avviare con la massima urgenza gli interventi necessari alla riparazione della rottura della tubazione ed al ripristino della tenuta idraulica, rapportandosi costantemente con il gestore del S.I.I.;

CONSTATATO che in fase di sopralluogo odierno il cedimento non appare riparato e persiste una problematica di regolare deflusso della fognatura a valle del nuovo ponte, causata dall'ostruzione della condotta alla base della spalla dell'infrastruttura del ponte stesso; tale situazione comporta la stagnazione dei reflui e il conseguente innalzamento del livello corretto del deflusso con pericolo di interessamento della rete idrica delle acque bianche;

RILEVATO che risulta improcrastinabile ed urgente avviare con immediatezza i seguenti interventi al fine di permettere la completa riparazione della linea fognaria:

- la fornitura di circa 40 metri di tubazione in ghisa diametro opportuno in ghisa sferoidale;
- la rottura del suolo pubblico per la lunghezza di circa 40 metri, profondità di 2 metri, larghezza 1,5 metri;

- realizzazione di n. 2 pozzetti in CLS prefabbricato 1,2 metri per 1,2 metri da portare in quota rispetto alla strada;
- trasporto e posa di idonea tubazione per ripristino linea fognaria;

RITENUTO sussistere al fine di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, i presupposti per sospendere immediatamente le lavorazioni in corso di esecuzione, concentrando ogni attività e risorsa lavorativa esclusivamente per la risoluzione delle problematiche rilevate;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

1) con efficacia immediata, la sospensione dei lavori di messa in sicurezza del tratto focivo del Torrente Argentina Argine Destro a valle del ponte della Via Aurelia;

2) con efficacia immediata alla società Rivieracqua SPA la fornitura di circa 40 metri di tubazione in ghisa diametro opportuno in ghisa sferoidale;

3) con efficacia immediata alla Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo – sede di Imperia;
all'Impresa Ruberto Costruzioni SRL – impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;
all'Impresa Cema SRL – impresa esecutrice dei lavori per la risoluzione delle interferenze del collettore fognario:

- la rottura del suolo pubblico per la lunghezza di circa 40 metri, profondità di 2 metri, larghezza 1,5 metri;
- realizzazione di n. 2 pozzetti in CLS prefabbricato 1,2 metri per 1,2 metri da portare in quota rispetto alla strada;
- trasporto e posa di idonea tubazione per ripristino linea fognaria;

DISPONE

- la pubblicazione, a cura del Servizio Segreteria, della presente Ordinanza all'Albo pretorio on line e nella sezione del sito internet denominato "Amministrazione Trasparente";
- la notifica tramite PEC della presente ai soggetti destinatari:
alla Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo – sede di Imperia;
all'Impresa Ruberto Costruzioni SRL;
all'Impresa Cema SRL;
alla Direzione Lavori;
alla Società Rivieracqua SPA;
- la notificazione a mano al Responsabile del Cantiere;
- la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 - al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV;
 - alla Prefettura di Imperia – UTG del Governo;
 - alla Regione Liguria – Direzione generale protezione civile e difesa del suolo di Imperia;
 - alla Provincia di Imperia – Commissario ad Acta A.T.O. Ovest;
 - alla Capitaneria di Porto di Sanremo;
 - alla Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia;
 - alla Stazione Carabinieri di Arma di Taggia;
 - all'A.R.P.A.L. Dip. Prov.le di Imperia;
 - alla ASL n. 1 Imperiese Servizio Igiene Pubblica;
 - alla società Rivieracqua SPA;
 - ai Servizi comunali Polizia Locale, Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente/Demanio Marittimo;

A V V E R T E

che contro il presente atto chiunque interessato potrà far ricorso al TAR Regionale Liguria o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 (Sessanta) e 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di sua pubblicazione.

IL SINDACO

Arch. Mario Conio

Documento firmato digitalmente